



| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | TEPLOTA t(°C) |
|------|-----------------------|---------------|
| 1.01 | VSTUPNÁ HALA | 15 |
| 1.02 | KUCHYŇA | 18 |
| 1.03 | SKLAD | 15 |
| 1.04 | GARÁŽ | 10 |
| 1.05 | SKLAD HASIČ. POTRIEB | 15 |
| 1.06 | SKLAD | 15 |
| 1.07 | WC MUŽI | 15 |
| 1.08 | WC ŽENY | 15 |
| 1.09 | KANCELÁRIA | 20 |
| 1.10 | SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ | 20 |
| 1.11 | JAVISKO | 20 |
| 1.12 | SCHODISKO | 10 |
| 1.13 | KOTOLNÁ | 15 |

- LEGENDA MIESTNOSTÍ**
- LEGENDA POTRUBÍ
- PRÍVODNÉ POTRUBIE Z RÚR REHAU RAUTITAN STABIL
 - - - - - VRÁTNE POTRUBIE Z RÚR REHAU RAUTITAN STABIL
- LEGENDA ZNAČENIA**
- 22K-950/1200 – Dĺžka VYKUROVACIEHO TELESA (mm)
 - 11K-950/400 – VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA (mm)
 - UNIVERZÁLNE VYKUROVACIE TELESO TYP "KOMPAKT"
 - TH - TERMOSTATICKÁ HLAVICA KVAPALINOVÁ, 6-28°C
 - TRV15 - TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMY ALEBO ROHOVÝ, 1/2"
 - RŠ15 - VENTIL DO SPIAČOČKY PRIAMY ALEBO ROHOVÝ, 1/2"
 - 1.05 OZNAČENIE STUPAČKY

POZNÁMKY

- 1./ VYKUROVACIE TELESÁ BOLI NAVRHNUTÉ NA VÝPOČTOVÝ TEPLOTNÝ SPAD 70/55°C
- 2./ KAŽDÉ VYKUROVACIE TELESO BUDE VYBAVENÉ ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM

| | | | |
|------------------|---|--|----------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | JÁN LACKO | Č. KÓPIE |
| ZUZANA VEJOVÁ | JÁN LACKO | Stankovany 299, 034 92 e-mail: jank.lacko@gmail.com tel.: +421 915 210 760 | |
| STAVEBNÍK | OBEC PROSIEK, PROSIEK 57, 032 23 LIPT. SIELNICA | | |
| MIESTO | PROSIEK, PARC. Č. KN-C 86 | FORMÁT | 4xA4 |
| NÁZOV | STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNEHO ÚRADU A KULTURNEHO DOMU | STUPEŇ | PDSP |
| ČASŤ | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE | DÁTUM | 06/2011 |
| OBSAH | PÓDORYS 1.NP | Č. ZÁKAZKY | 05-2011 |
| | | MIERKA | 1:75 |